



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ростовской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: 344003 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11

Телефон: 8(863) 240-67-66, факс: 8(863) 280-86-69, E-mail: gumchsro@donpac.ru;

«Единый «телефон доверия» 8(863)239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Азову

пер. Красноармейский, 97, г. Азов, Ростовская область, 346780

Телефон: (86342) 4-01-61, факс: (86342) 4-01-61, E-mail: ond_azov@mail.ru

Предписание № 65/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Дом детского творчества г. Азова

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной** проверки, выданного главным государственным инспектором г. Азова по пожарному надзору начальником ОНД и ПР по г. Азову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы В. В. Выриковым от 26.04.2021 № 65, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 23.05.2021; с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. 02.06.2021; с 09 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин. 07.06.2021 проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МБУ ДО ДДТ г. Азова: Ростовская область, г. Азов, ул. Дзержинского, 14.

Должностные лица, проводившие проверку:

Макаренко Евгений Юрьевич – старший дознаватель ОНД и ПР по г. Азову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по АХЧ МБУ ДО ДДТ г. Азова Шинкаренко Ирина Юрьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Подвал			
1.	Исключить использование подвального этажа для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;	06.05.22
1 этаж			
2.	На путях эвакуации в коридоре северо-западного крыла здания использовать напольное покрытие с исследованным показателем горючести (не более КМ 2)	ст. 4, ст. 89, ч. 6 ст. 134, таб. 28, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;	06.05.22
3.	Увеличить высоту эвакуационного выхода ведущего из первого этажа наружу в юго-западном крыле здания (не менее 1,9 м в свету)	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	06.05.22
2 этаж			
4.	На пути эвакуации в фойе перед актовым залом использовать напольное покрытие с исследованным показателем горючести (не более КМ 2)	ст. 4, ст. 89, ч. 6 ст. 134, таб. 28, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;	06.05.22
Фасад			
5.	Установить лестница 3-го типа на расстоянии не менее 1 м до проекции оконных проемов	п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	06.05.22
Документация			
6.	Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей согласовать с территориальным органом МЧС России	п. 53 НПБ-645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС России №645 от 12.12.2007	06.05.22

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный

срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших
проверку:

Старший дознаватель ОНД и ПР по г. Азову
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы



Е. Ю. Макаренко

«07» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МБУ ДО ДДТ г. Азова
Нетесова Е. И.


(подпись)

«07» июня 2021 г.