



**МБУ ДО ДДТ
города Азова
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества
г. Азова**

346780 г. Азов ул. Дзержинского, 14

☎-факс 8(863-42) 4-10-96

e-mail: ddt-azov@mail.ru

ОКПО 48251243 ОГРН 1026101792342

ИНН/КПП 6140018954/614001001

исх. № 155 от «30» июня 2021 г.

Главному государственному инспектору
города Азова по пожарному надзору,
начальнику Отдела надзорной деятельности
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Ростовской области,
подполковнику внутренней службы

Вырикову В. В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с Представлением № 011-52/2021/4 от 08.06.2021 г. по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выявленных в результате плановой выездной проверки 07.06.2021 г., проведенной в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» составлен План работы по устранению перечисленных нарушений:

ПЛАН

устранения нарушений требований
пожарной безопасности

<i>№ предписания</i>	<i>Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения</i>	<i>Сроки выполнения</i>	<i>Источник материальных средств для устранения нарушений</i>
1	На путях эвакуации в коридоре северо-западного крыла здания используется напольное покрытие с неисследованным показателем горючести (деревянный пол без огнезащитной обработки)	до 06.05.2022	Бюджетные средства муниципального образования «город Азов»
2	Высота эвакуационного выхода, ведущего из первого этажа наружу (юго-западное крыло здания) менее 1,9 м в свету	п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 допускает отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах не более чем 5%. Высота данного выхода составляет 1,85 в свету, что соответствует допустимым отклонениям	

3	На пути эвакуации в фойе перед актовым залом используется напольное покрытие с неисследованным показателем горючести (паркет без огнезащитной обработки)	06.05.2022	Бюджетные средства муниципального образования «город Азов»
4	Лестница 3-го типа установлена на расстоянии менее 1 м до проекции оконных проёмов	06.05.2022	Бюджетные средства муниципального образования «город Азов»

В соответствии с Представлением № 011-51/2021/4 от 07.06.2021 г. по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выявленных в результате плановой выездной проверки 07.06.2021 г., проведённой в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранены следующие нарушения:

<i>№ предписания</i>	<i>Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения</i>	<i>Отметка о выполнении</i>
1	Подвальный этаж используется для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов	Подвальный этаж освобождён
2	Программы вводного и первичного инструктажей не согласованы с территориальным органом МЧС России.	Переданы для согласования

В соответствии с Постановлением № 011-51/2021/3 от 07.06.2021 г. о назначении административного наказания (штрафа) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, выявленного в результате плановой выездной проверки 07.06.2021 г., проведённой в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» сообщаем, что штраф будет оплачен в установленный срок до 07.08.2021 г.

30.06.2021 г.



Е. И. Нетесова